



**SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DU VAR**

Centre Jacques VION – 87, boulevard Michel LAFOURCADE
83007 – DRAGUIGNAN CEDEX

Défense Extérieure Contre l'Incendie

Draguignan, le 30/08/2017

Le Directeur Départemental
à

Madame, Monsieur le Maire de
Commune sur rivière
1 place des Points d'eau
00 000 Commune sur Rivière

Affaire suivie par : Gérard Bouchard

Objet : Contrôle de la défense extérieure contre l'incendie

Madame, Monsieur le Président,

Les sapeurs pompiers du Service Départemental d'incendie et de Secours du VAR ont effectué la reconnaissance opérationnelle périodique des points d'eau incendie de votre commune, conformément à l'article R.2225.10 du C.G.C.T.

Ces contrôles ont porté sur :

- L'accessibilité aux moyens de lutte contre l'incendie,
- La signalisation,
- Les anomalies visuellement constatées

Vous trouverez, ci-joint, le tableau de compte-rendu.

J'attire votre attention sur l'indisponibilité des points d'eau incendie suivants :

Commune	Emplacement	Type	Numéro	Anomalies
Commune/Rivière	ROUTE DE CARCES	PI	PI CSR 8	Volant de manœuvre absent, cassé Carré non normalisé, Hydrant détruit – Cassé
Commune/Rivière	PLACE VICTOR HUGO	PI	PI CSR 3	Sans eau, Hydrant détruit – Cassé

Par ailleurs, je vous rappelle que les points d'eau incendie doivent faire l'objet d'un contrôle technique périodique effectué au titre de la police spéciale de la DECI sous l'autorité du Maire ou du Président de l'EPCI à fiscalité propre lorsqu'il est compétent, destiné à vérifier leur capacité hydraulique d'alimentation.

Enfin, afin de procéder à la mise à jour de la base de données des points d'eau incendie du S.D.I.S., je vous remercie de bien vouloir communiquer le résultat de ces contrôles à la Direction Départementale des Services d'Incendie et de Secours, Service Prévision, Centre Jacques VION – 87, boulevard Michel LAFOURCADE 83007 – DRAGUIGNAN CEDEX – 04 94 60 37 00.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées

Le Directeur,

Points d'eau de type « PIBI »

Numéro	Voie	Carrefour	Domaine	Type	Diamètre	Débit	Pression dynamique	Pression statique	Observations	Disponibilité	Anomalies
PI CSR 10	ACCES RESIDENCE LES OLIVIERS		Communal	PI	117	117	4	8		DISPO	
PI CSR 12	ACCES ZA LES FLORETTES		Communal	PI	55	55	0	6		DISPO	
PI CSR 7	ACCES ROUPE SCOLAIRE REGIS DUFRESNE		Communal	PI	29	29	0	7		DISPO	
PI CSR 4	RD33	ACCES CAMPING MUNICIPAL	Communal	PI	72	72	1.5	4		DISPO	Volume de dégagement insuffisant (50 cm autour hydrant), A débroussailler
PI CSR 24	ACCES PISTE M139 LE GRAND CANDUMY		Communal	PI	56	56	0	6		DISPO	
PI CSR 9	RUE DU MOULIN	RUE JEAN JAURES	Communal	PI	42	42	0	2.5		DISPO	
PI CSR 26	CHEMIN SAINTE ANNONCIADE		Communal	PI	19	19	0	7		DISPO	
BI CSR 1	RUE DE L'ANCIEN MARCHÉ COUVERT	ACCES PLACE DE LA REPUBLIQUE	Communal	BI	32	32	0	3		DISPO	
PI CSR 17	ACCES LE PLEIN SUD		Communal	PI	60	60	1	6		DISPO	
PI CSR 11	AVENUE LOUIS ARAGON	CHEMIN DES RESISTANTS ET DES PARACHUTAGES	Communal	PI	150	150	8	8.5		DISPO	
PI CSR 16	CHEMIN DES RESISTANTS ET DES PARACHUTAGES		Communal	PI	111	111	4	6		DISPO	
PI CSR 21	RD13		Communal	PI	37	37	0	8.5		DISPO	
PI CSR 8	ROUTE DE CARCES		Communal	PI	0	0	0	0	AUCUN BOUCHON. MANQUE ECROU DE BLOCAGE DU VOLANT. LES HYDRANTS LES PLUS PROCHES SONT SITUÉS A PLUS DE 200m	INDISPO	Volant de manœuvre absent, cassé Carré non normalisé, Hydrant détruit – Cassé
PI CSR 5	ACCES LES RESIDENCES L'ISOLE		Communal	PI	30	30	0	3		DISPO	
PI CSR 3	PLACE VICTOR HUGO	RUE CLEMENCEAU	Communal	PI	0	0	0	0		INDISPO	Sans eau, Hydrant détruit – Cassé
PI CSR 14	AVENUE DE LA RESISTANCE		Communal	PI	113	113	4	7		DISPO	
PI CSR 18	ACCES AVENUE LOUIS ARAGON		Communal	PI	26	26	0	4		DISPO	
PI CSR 6	PLACE DU MONUMENT AUX MORTS	ROUTE DE CARCES	Communal	PI	22	22	0	3		DISPO	
PI CSR 15	AVENUE DE LA RESISTANCE		Communal	PI	95	95	3	5.5		DISPO	
PI CSR 19	CHEMIN DES PLAINES D'ILE		Communal	PI	52	52	0	5		DISPO	
PI CSR 20	CHEMIN DES PLAINES D'ILE		Communal	PI	54	54	0	5		DISPO	
PI CBE 13	ACCES ZA LES FLORETTES		Communal	PI	45	45	0	5		DISPO	
BI CSR 2	PLACE DE LA LIBERATION	RUE GLACIERE	Communal	BI	41	41	0	3		DISPO	
PI CSR 22	ACCES ZA LES FLORETTES		Communal	PI	39	39	0	5		DISPO	
PI CSR 27	RD33		Communal	PI	368	368	9.5	10		DISPO	
PI CSR	AVENUE LOUIS ARAGON		Communal	PI	73	73	1.5	8		DISPO	

Numéro	Voie	Carrefour	Domaine	Type	Diamètre	Débit	Pression dynamique	Pression statique	Observations	Disponibilité	Anomalies
PI CSR 10	ACCES RESIDENCE LES OLIVIERS		Communal	PI	117	117	4	8		DISPO	
25											

Points d'eau de type « PENA »

Numéro	Voie	Carrefour	Domaine	Type	Volume constaté	Capacité	Disponibilité HBE	Disponibilité	Observations	Anomalies
PN CSR 16	PISTE M108 - LES RIGOUDOUX			Citerne fixe				DISPO	RAS	
PN CSR 15	RD49			Citerne fixe				DISPO	RAS	
PN CSR 3	M91	M122	Communal	Citerne fixe				DISPO	2 CITERNES DE 15 M3 UNE DES DEUX PLEINE AUX 3/4.	
PN CSR 14	M113	M113	Départemental	Citerne fixe				DISPO	A IMMATRICULER CBE14	
PN CSR 5	M131	M131	Communal	Citerne fixe				DISPO	ras	
PN LLC 4	M98	M98	Départemental	Citerne fixe				DISPO	RAS	
PN CSR 1	M 117	M 117	Communal	Citerne fixe				DISPO	RAS	
PN CSR 2	M113	M113	Départemental	Citerne fixe				DISPO	RAS	
PN CSR 3	M112	M112	Départemental	Citerne fixe				DISPO	ras	
PN CSR 4	M131	M132	Départemental	Citerne fixe				DISPO	ras	
PN CSR 6	M131	M131	Communal	Citerne fixe				DISPO	RAS	
PN CSR 7	M117	M117	Communal	Citerne fixe				DISPO	RAS	
PN CSR 8	D79	D79	Communal	Citerne fixe				DISPO	RAS	
PN CSR 9	M	M	Domanial	Citerne enterrée				DISPO	CITERNE PEU VISIBLE A SIGNALER PAR UN PANNEAU	
PN CSR 10	M	M	Domanial	Citerne enterrée				DISPO	ACCES BARRE PAR DES MONTICULES DE TERRE	
PN CSR 11	M721	M721	Communal	Citerne fixe				DISPO	RAS	
PN CSR 12	M137	M137	Domanial	Citerne fixe				DISPO	RAS	